

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

1. Tên mẫu thử / <i>Sample name</i>	Mẫu lõi diệt khuẩn QD		
2. Khách hàng / <i>Customer</i>	Công ty TNHH EUROMADE VIET NAM		
3. Số lượng mẫu / <i>Quantity</i>	01 lõi	4. Ngày nhận mẫu: 13/01/2021	
5. Tình trạng mẫu / <i>Observation</i>	Mẫu nguyên mới		
6. Thời gian thử nghiệm / <i>Time testing</i>	Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 15/01/2021		

STT Item	Tên chỉ tiêu Parameters	Phương pháp thử Test method	Kết quả/ Result	
			Mẫu nước trước khi qua máy lọc M ₀ (+)	Mẫu nước sau khi qua máy lọc M ₁
1.	Bào tử vi khuẩn kỵ khí khử sunfit (<i>Clostridia</i>) CFU/50mL	ISO 6461 – 2 : 1986	69	Không có

Ghi chú:

- **Bổ trí thí nghiệm:**
 - + **Mẫu M₀** : 15L nước cất vô trùng có bổ sung dịch tăng sinh chủng *Cl.perfringens* ATCC13124
 - + **Mẫu M₁**: Mẫu nước thu được sau khi cho mẫu M₀ chạy qua máy lọc nước
 - + Lắc đều mỗi mẫu và tiến hành lọc phân tích độc lập
- (*): Hiệu suất lọc của máy lọc nước trong phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với nồng độ các chất đã pha và bổ trí thí nghiệm như trên.

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM VI SINH & GMO
 Head of Micro. & GMO Lab

Lê Thị Thúy Hằng
Lê Thị Thúy Hằng

Hà Nội, ngày 15 / 01 / 2021
GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm



1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
2. Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approved of QUATEST 1.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.

Số/No:.....21/069/TN8.....

Trang/Page: 2/2.....

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

HÌNH ẢNH CỦA MẪU

